

| Pozice | Text | Počet jednotek | Cena v Kč | |
|--------|---|-------------------|------------|---------|
| | | | jednotková | celkem |
| | | | dodávka | dodávka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení | | | |
| 1.1 | potrubní zvukově izolovaný ventilátor CVAB/4 - 2600/355 vč. VBM 355 - 2 ks $V_{od} = 1\,165\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 250\text{ Pa}$, 0,275 kW, 1,2 A, 230 V/50 Hz | 1 kpl | | |
| 1.2 | potrubní zvukově izolovaný ventilátor CVB - 1100/250 vč. VBM 250 - 2 ks $V_{od} = 880\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 200\text{ Pa}$, 0,245 kW, 1,3 A, 230 V/50 Hz | 1 kpl | | |
| 1.3 | tlumič hluku MAA 250, dl. 0,9 m | 2 ks | | |
| 1.4 | tlumič hluku MAA 250, dl. 0,6 m | 2 ks | | |
| 1.5 | zpětná klapka RSK 250 | 2 ks | | |
| 1.6 | odsávací vyústka IMOS - TRP 1 - 625x75 - R1 | 4 ks | | |
| 1.7 | odsávací vyústka IMOS - TRP 1 - 525x75 - R1 | 2 ks | | |
| 1.8 | odsávací vyústka IMOS - TRP 1 - 425x75 - R1 | 2 ks | | |
| 1.9 | odsávací vyústka IMOS - TRP 1 - 325x75 - R1 | 3 ks | | |
| 1.10 | odsávací vyústka IMOS - TRP 1 - 225x75 - R1 | 4 ks | | |
| 1.11 | odsávací talířový ventil VEF 16 | 1 ks | | |
| 1.12 | odsávací talířový ventil VEF 10 | 3 ks | | |
| 1.13 | potrubí kruhové SPIRO, vč. mont. mater. do pr. 355 mm - rovné do pr. 355 mm - tvar. | 25 m 11 m | | |
| | napojení a zprovoznění VZT zařízení | 2 kpl | | |